

Außenluft-Wärmepumpe

Brutto-Heizwärmebedarf  
(ohne Berücks. der Lüftungswärmerückgewinnung)  $q_{H,Brutto}$  70 kWh/(m²a)

Lüftungswärmerückgewinnung  $q_{LWRG}$  kWh/(m²a)

**Netto-Heizwärmebedarf**  
(mit Berücks. der Lüftungswärmerückgewinnung)  $q_{H,Netto} = q_{H,Brutto} - q_{LWRG}$  70 kWh/(m²a)

Verluste Heizwärmeverteilung  $q_{H,d}$  10 kWh/(m²a)

**Gesamtwärmebedarf Heizung**  $q^*_H = q_{H,Netto} + q_{H,d}$  80 kWh/(m²a)

Nutzwärmebedarf Warmwasser  $q_W$  15 kWh/(m²a)

Verluste Verteilung u. Speicherung WW  $q_{W,d+s}$  10 kWh/(m²a)

**Gesamtwärmebedarf Warmwasser**  $q^*_W = q_W + q_{W,d+s}$  25 kWh/(m²a)

**Gesamtwärmebedarf Gebäude**  $q^* = q^*_H + q^*_W$  105 kWh/(m²a)

Wärmelieferung thermische Solaranlage  
(solarer Deckungsgrad:  $D_{Sol} = q_{Sol} / q^* =$  )  $q_{Sol}$  kWh/(m²a)

**Nettowärmebedarf Gebäude**  $q_{Netto} = q^* - q_{Sol}$  105 kWh/(m²a)

Nah- oder Fernwärmeversorgung:  
Wärmeverluste Verteilnetz  
(Nutzungsgr. Verteilnetz  $\eta_{NW,d} = \frac{q_{Netto}}{(q_{Netto} + q_{NW,d})} =$  )  $q_{NW,d}$  kWh/(m²a)

solare Nahwärme:  
Wärmelieferung zentrale Solaranlage  $q_{NW,Sol}$  kWh/(m²a)

**Wärmeerzeugung gesamt**  $q_g = q_{Netto} + q_{NW,d} - q_{NW,Sol}$  105 kWh/(m²a)

Grundlast-  
Wärmeerzeuger

Spitzenlast-  
Wärmeerzeuger

Deckungsgrad  $D_{Grund}$  100%  $D_{Spitze}$  kWh/(m²a)  
 $= 1 - D_{Grund}$

Wärmeerzeugung  $q_{Grund}$  105 kWh/(m²a)  $q_{Spitze}$  kWh/(m²a)  
 $= D_{Grund} \times q_g$   $= D_{Spitze} \times q_g$

Aufwandszahlen  
Wärmeerzeugung  $e_{g,Grund}$  0,37  $e_{g,Spitze}$

Energieträger  
(BHKWs: Brennstoffbedarf und Stromgutschrift siehe Rechenhilfe KWK) **Strom** kWh/(m²a)

**Endenergiebedarf**  $q_{E,Grund}$  39 kWh/(m²a)  $q_{E,Spitze}$  kWh/(m²a)  
 $= q_{Grund} \times e_{g,Grund}$   $= q_{Spitze} \times e_{g,Spitze}$

Primärenergiefaktoren  $f_{P,Grund}$  2,70  $f_{P,Spitze}$

**Primärenergiebedarf**  $q_{P,Grund}$  105 kWh/(m²a)  $q_{P,Spitze}$  kWh/(m²a)  $q_{P,HE}$  kWh/(m²a)  
 $= f_{P,Grund} \times q_{E,Grund}$   $= f_{P,Spitze} \times q_{E,Spitze}$   $= f_{P,HE} \times q_{E,HE}$

**Gesamt**  $q_P = q_{P,Grund} + q_{P,Spitze} + q_{P,HE}$  110 kWh/(m²a)

**Primärenergie-Aufwandszahl  
des Gesamtsystems**

$e_P = \frac{q_P}{q_{H,Brutto} + q_W} =$  1,30

**der Wärmeerzeugung**

$e_{P,g} = \frac{q_{P,Grund} + q_{P,Spitze}}{q^*} =$  1,00

	$q_{E,HE}$	
	je nach Bauart und Betriebsweise	Anhaltswert
Basiswert für Verteilung und Regelung	1,0 ... 3,0	2,0
Zirkulation	+0,5 ... +1,5	+1,0
keine Nachtabschaltung Heizungsp.	+0,3 ... +0,7	+0,5
keine Nachtabschaltung Zirkulation	+0,3 ... +0,7	+0,5
Lüftungsanlage mit Wärmerückgew.	+1,3 ... +4,0	+3,0
Abluftanlage	+0,5 ... +2,0	+1,0
thermische Solaranlage	+0,5 ... +1,5	+0,7
Nahwärme	+0,5 ... +4,0	+ 0,1 x $q_{NW,d}$

	Passivhaus	Niedrigenergiehaus		
$q_{H,Brutto}$	35 ... 45	40 ... 70	kWh/(m²a)	
$q_{L,WRG}$	20 ... 30	15 ... 30	0	kWh/(m²a)
$q_{H,Netto}$	$\leq 15$	20 ... 70	kWh/(m²a)	
$q_{H,d}$	2 ... 20	10	kWh/(m²a)	

	Passivhaus	Niedrigenergiehaus	ohne Lüftungswärmerückgew.	
$q_{H,Brutto}$	35 ... 45	40 ... 70		kWh/(m²a)
$q_{L,WRG}$	20 ... 30	15 ... 30	0	kWh/(m²a)
$q_{H,Netto}$	$\leq 15$	20 ... 70		kWh/(m²a)
$q_{H,d}$	2 ... 20	10		kWh/(m²a)

	je nach Belegungsdichte	Anhaltswert	
$q_W$	10 ... 20	15	kWh/(m²a)
$q_{W,d+s}$	5 ... 15	10	kWh/(m²a)

	$q_{Sol}$ in kWh/(m²a)	
*) bei Ansatz der Anhaltswerte von $q_W$ und $q_{W,d+s}$ Für andere Ansätze siehe Rechenhilfe Solaranlage	je nach Auslegung	Anhaltswert*
Solaranlagen nur für Warmwasser	10 ... 15	12
Solaranl. für WW + Heizungsunterstützung	10 ... 30	20

	$q_{NW,d}$ in kWh/(m²a)	
Siedlungstyp	je nach Verteilsyst. u. Dämmstandard	Anhaltswert
Einfamilienhaussiedlung niedriger Dichte	25 ... 45	35
EFH-Siedlung hoher Dichte, Reihenhäuser	15 ... 30	25
Zeilenbebauung mittlerer Dichte (3-5 Geschosse)	5 ... 15	10
Zeilenbebauung hoher Dichte, Hochhäuser	2 ... 10	6

$q_{NW,Sol}$	siehe Rechenhilfe Solare Nahwärme
--------------	-----------------------------------

	$D_{Grund}$	
	je nach Auslegung	Anhaltswert*
Heizkessel als alleiniger Wärmeerzeuger	100%	100%
monoval. Wärmepumpen (Erdreich, Luft)	100%	100%
bivalente Wärmepumpen (Erdreich / Luft)	80% ... 99%	95% / 90%
Abluft-Wärmepumpen $q_{H,0} = 40$ kWh/(m²a)	80% ... 95%	90%
$q_{H,0} = 55$ kWh/(m²a)	40% ... 70%	60%
$q_{H,0} = 70$ kWh/(m²a)	30% ... 50%	40%
BHKW	30% ... 95%	-

\*) Näheres siehe Rechenhilfe

Hilfsenergie

Strom-Mix

$q_{E,HE}$  2,0 kWh/(m²a)

$f_{P,HE}$  2,7

$q_{P,HE}$  5 kWh/(m²a)

	$f_P$
	Standardwert
Erdgas	1,10
Flüssiggas	1,10
Heizöl	1,10
Strom	2,70*
Biomasse **	0,20

\*) Bei Ansatz nach DIN V 4701-10:  $f_P = 3,0$

\*\*) bei Ansatz eines Biomasse-Budgets  
 $f_P = 0,20 \dots 1,20$  / siehe Rechenhilfe

	$e_g$	
	je nach Bauart und Betriebsweise	Anhaltswert
Niedertemperaturkessel	1,05 ... 1,20	1,10
Brennwertkessel	0,98 ... 1,10	1,02
Erdreich-Wärmepumpe	0,25 ... 0,36	0,29
Luft-Wärmepumpe	0,35 ... 0,42	0,37
Abluft-Wärmepumpe	0,25 ... 0,36	0,30
BHKW*	0,00 ... 0,80	0,70
Gasmotor-Wärmepumpe	0,70 ... 0,90	0,80
elektrischer Heizstab	1,00	1,00
Holzpelletkessel	1,30 ... 1,50	1,40

\*) siehe Rechenhilfe BHKW, alternative Verfahren:  
Stromgutschriftmethode / Gesamtenergieeffizienzmethode

alle Kennwerte bezogen auf die reale beheizte Wohnfläche